



Certificate

349.01C01

KLARO GmbH

Spitzwegstraße 63, 95447 Bayreuth

EN 12566-3, Anhang B

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW

Kleinkläranlage KLARO Easy

SBR-Verfahren in einem PE-Tank mit zwei Kammern

Prüfbericht PIA2019-349B15.02

Mittlere BSB ₅ Fracht (Zulauf)	0,18 kg BSB ₅ /d		
Hydraulischer Tageszufluss	0,60 m ³ /d		
Werkstoff	Polypropylen		
Reinigungsleistung (Nominalphasen)	Wirkungsgrad	Ablauf	
	CSB	96,1 %	31 mg/l
	BSB ₅	98,8 %	4 mg/l
	N _{ges}	71,5 %	17 mg/l
	NH ₄ -N	96,9 %	1,1 mg/l
	P _{ges}	50,4 %	4,2 mg/l
	SS	97,1 %	10 mg/l
Stromverbrauch / Leistungsaufnahme	0,52 kWh/d		
Entschlammungshäufigkeit	0		

Performance tested by:

PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

Hergenrath Weg 30

52074 Aachen

Germany

Dieses Zeugnis ersetzt weder die Leistungserklärung
noch die CE-Kennzeichnung.



PIA - Sustainable Certification
Martina Wermter
geprüft - tested - teste

Martina Wermter Mai 2019